

Příloha ke Smlouvě o provádění servisní činnosti z 5.4.2007

STL plynovod a přípojky plynu v areálu letiště v Mošnově - Letiště Ostrava, a.s.

Stanovení délky STL plynovodu a přípojek pro fakturační období: 1.4.2015 - 31.3.2016

Dimenze a délky celkem - stav ke dni 21.1.2015

STL plynovody	Délka (m)
materiál PE	
PE 100 SDR 17,6 d 160 Dualtec/ RC	1922,40
PE 100 SDR 17,6 d 125	499,70
PE 80/ 100 SDR 11/ 17,6 d 110/ Dualtec	427,50
PE 100 SDR 17,6 d 90/ Dualtec	257,30
PE 80, 100 SDR 11 d 63/ Dualtec	378,10
PE 80, 100 SDR 11 d 50	256,50
Celkem PE	3741,50
materiál ocel	
DN 150	1229,80
DN 100	1231,30
DN 80	1407,40
DN 50	20,30
Celkem ocel	3888,80
Celkem plynovody PE + ocel	7630,30

STL plynovodní přípojky	Délka (m)
materiál PE + ocel	
celkem 50 ks	961,80

Celková délka (m) pro výše uvedené fakturační období tedy činí:	8592,10
--	----------------

Pozn.:

Oproti předešlému období došlo k těmto změnám:

1) Výstavba nové plynovodní přípojky pro bezpečnostní centrum, parc.č. 822/23, potrubí PE d 63 Dualtec - 169,20 m. Zprovoznění provedeno 18.12.2014.

Zpracováno dle skutečnosti dne 26.1.2015.

Za PLYNSTAV, s.r.o.:

Martin Pecháček

Za provozovatele Letiště Mošnov, a.s. schválil:

Ing. Milan Messerschmidt

