

Příloha ke Smlouvě o provádění servisní činnosti z 5.4.2007

STL plynovod a přípojky plynu v areálu letiště v Mošnově - Letiště Ostrava, a.s.

Stanovení délky STL plynovodu a přípojek pro fakturační období: 1.4.2018 - 31.3.2019

Dimenze a délky celkem - stav ke dni 31.3.2018

STL plynovody	Délka (m)
materiál PE	
PE 100 SDR 17,6 d 160 Dualtec/ RC	1933,60
PE 100 SDR 17,6 d 125	499,70
PE 80/ 100 SDR 11/ 17,6 d 110/ Dualtec	427,50
PE 100 SDR 17,6 d 90/ Dualtec	257,30
PE 80, 100 SDR 11 d 63/ Dualtec	378,10
PE 80, 100 SDR 11 d 50	256,50
Celkem PE	3752,70
materiál ocel	
DN 150	1218,60
DN 100	1231,30
DN 80	1399,40
DN 50	20,30
Celkem ocel	3869,60
Celkem plynovody PE + ocel	7622,30

STL plynovodní přípojky	Délka (m)
materiál PE + ocel	
celkem 51 ks	970,30

Celková délka (m) pro výše uvedené fakturační období tedy činí:	8592,60
--	----------------

Pozn.:


Oproti předešlému období došlo k těmto změnám:

- 1) Přeložka stávající plyn. přípojky pro starou letištní věž (budova parc.č.st. 367, objekt č. 139) - nová přípojka PE d 40 Dualtec - 30,80 m, PE d 63 Dualtec - 0,20 m. Celková délka plynovodu a přípojek se nemění, jelikož při výstavbě nové přípojky došlo současně k demontáži původního potrubí. Provedeno dne 4.7.2017.
- 2) Odpojení části stáv. STL plynovodní přípojky z PE d 50 pro budovu č.p. 313 z důvodu její demolice. Přípojka rozpojena a zaslepena v zemi. Byla ponechána funkční část od napojení na STL plynovod DN 100 v délce PE d 50 - 15,30 m. Provedeno dne 1.2.2018.

Zpracováno dle skutečnosti dne 29.3.2018.

Za PLYNSTAV, s.r.o.:

Martin Pecháček



PLYNSTAV s.r.o.
741 01 NOVÝ JIČÍN
BESKYDSKÁ 66
IČ: 46581774 • DIČ: CZ46581774

Za provozovatele Letiště Mošnov, a.s. schválil:

Ing. Stanislav Foltýn



Letiště Ostrava, a.s.
741 01 Mošnov
BESKYDSKÁ 66
IČ: 46581774 • DIČ: CZ46581774